

**PROTOKÓŁ NR O/RRRR/...**  
**OKREŚLENIA WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA WYKONANIA PRAC**  
**na terenie Bazy Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport w Gdańsku**  
 spisany dnia .....

1. Nazwa wykonawcy – .....
2. Rodzaj i opis prac – .....
3. Umowa /zlecenie– .....
4. Miejsce wykonywania prac – .....
5. Okres obowiązywania zezwolenia od ..... do .....

**WARUNKI WYKONYWANIA PRAC:**

6. Na terenie Bazy Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport obowiązują przepisy portowe określone w Zarządzeniu nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dn. 16.07.2018 (Pomor. 2018.2832)) oraz Zarządzeniu nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dn. 07.08.2000r. (Pomor. 2000.108.705 z późniejszymi zmianami).
7. Na terenie Bazy Przeładunku Paliw Płynnych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
8. Zabezpieczenie wykonywanych prac:

<b>Zabezpieczenie miejsca pracy</b>	<b>Zabezpieczenie pracownika</b>	
<input type="checkbox"/> Nieobecność zbiornikowca na stanowisku (dot. prac na stanowiskach przeładunkowych.)	<input type="checkbox"/> Przeszkolenie na temat zagrożeń, zakazów i organizacji bezpieczeństwa na terenie Bazy Paliw	
<input type="checkbox"/> Brak bieżących przecieków i nieszczelności na połączeniach kołnierзовych	<input type="checkbox"/> Detektor gazu w miejscu pracy: Zawartość tlenu min.19%; eksplozometr maks. 10% DGW O <sub>2</sub> / C <sub>x</sub> H <sub>y</sub> / CO / H <sub>2</sub> S	
<input type="checkbox"/> Brak obiegów technologicznych w rurociągach na stanowiskach na których będą wykonywane prace	<input type="checkbox"/> Dodatkowe środki łączności .....	
<input type="checkbox"/> Brak rozlewów ropopochodnych i gazowania	<input type="checkbox"/> Uziemienie urządzeń	
<input type="checkbox"/> Technologia prac → patrz dodatkowe wymagania	<input type="checkbox"/> Zapoznanie z kartami charakterystyk substancji	
<input type="checkbox"/> Uporządkowanie miejsca pracy	<input type="checkbox"/> Kamizelka ratunkowa	
<input type="checkbox"/> Odłączenie napięcia	<input type="checkbox"/> Hełm	
<input type="checkbox"/> Odcięcie zaworem	<input type="checkbox"/> Buty z noskiem	
<input type="checkbox"/> Przewietrzenie /dodatkowa wentylacja	<input type="checkbox"/> Odzież ochronna	
<input type="checkbox"/> Sprzęt ppoż. ....	<input type="checkbox"/> Okulary ochronne	
<input type="checkbox"/> Zapewnienie dodatkowego oświetlenia	<input type="checkbox"/> Ochronnik słuchu	
<input type="checkbox"/> Odgródzenie / znaki ostrzegawcze → patrz dodatkowe wymagania	<input type="checkbox"/> Maski/półmaski filtrująca	
<input type="checkbox"/> Zabezpieczenie przed rozlewem → patrz dodatkowe wymagania	<input type="checkbox"/> Szelki bezpieczeństwa	
<b>Używane narzędzia:</b>	<input type="checkbox"/> inne .....	
	<input type="checkbox"/> wentylator	<input type="checkbox"/> szlifierka
<input type="checkbox"/> spawarka	<input type="checkbox"/> palnik	<input type="checkbox"/> elektronarzędzia
<input type="checkbox"/> narzędzia nieiskrzące	<input type="checkbox"/> narzędzia ręczne	<input type="checkbox"/> inne:.....

**Uwagi/ dodatkowe wymagania dot. Zabezpieczenia**

.....

.....

9. Prace można wykonywać w odległości powyżej 1,5 m od połączeń kołnierзовych, dławic, zaworów na rurociągach lub urządzeniach do przeładunku paliw i ropy naftowej. Podczas pobytu zbiornikowca prace są możliwe w odległości powyżej 30 m, a prace pożarowo-niebezpieczne w odległości powyżej 70 m od obrysu kadłuba. Na prace w strefie zagrożenia wybuchem należy spisać odrębny „Protokół dopuszczenia do prac pożarowo niebezpiecznych”

## 10. Każdorazowo należy zgłaszać do:

- dyspozytora Bazy Paliw (tel. 58 343 74 34, 58 343 60 61),
- dyspozytora przeciwpożarowego Bazy Paliw (tel. 58 343 75 48, 58 343 66 94, 58 343 69 42)
  - a. wejście, opuszczenie i zakończenie miejsca pracy,
  - b. rodzaj prac,
  - c. ilość zatrudnionych,
  - d. nazwisko osoby odpowiedzialnej.

11. Dyspozytor Bazy Paliw i Dyspozytor przeciwpożarowy Bazy Paliw sprawują nadzór nad bezpieczeństwem prac przeładunkowych i objętych protokołem. Należy bezwzględnie wykonywać ich polecenia.

12. Środki i sposoby alarmowania Straży Pożarnej oraz współpracowników w przypadku zagrożenia:

**TEL. ALARMOWY 111** z telefonu sieci ZMPG

tel. **102** dla systemu SAT,

tel. **7548** z telefonu sieci ZMPG,

tel. **58 7377548** z sieci TPSA,

13. Należy zachować przejezdność dróg komunikacyjnych i drogi pożarowej.

14. Użycie dźwigu wymaga uzgodnienia z Działem Technicznym i Działem Eksploatacji Naftoportu.

15. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i materiały Wykonawcy.

16. Nadzór ze strony Wykonawcy prowadzi ..... (imię i nazwisko, telefon kontaktowy)

17. Osoba nadzorująca i koordynująca ze strony Naftoport Sp. z o.o. ....(imię i nazwisko, telefon kontaktowy)

**ZASTRZEŻENIA STRON::**

18. Przedstawiciel Wykonawcy otrzymał w celu przeszkolenia pracowników zatrudnionych na terenie Bazy Paliw i udokumentowania szkolenia: Instrukcję pt. „Informacja o zagrożeniach zakazach i obowiązujących zasadach bezpieczeństwa w Bazie Przeładunku Paliw Naftoport w Gdańsku oraz sposobie postępowania na wypadek zagrożenia”.

19. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 10.109.719) prace przy spełnieniu warunków określonych w pkt. 9 są pożarowo-bezpieczne i nie wymagają asysty wozu bojowego. W sytuacji niespełnienia któregokolwiek z warunków prace należy przerwać i zgłosić do dyspozytora ppoż.. Bazy Paliw.

20. Zgodnie z ustawami: O odpadach (Dz.U.2013.21 ze zm.) i O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (Dz.U.2013.888), oraz obowiązującą procedurą pt. „Gospodarowanie odpadami” (P/4.4.6-1) przedsiębiorstwo wykonawcy jest zobowiązane do posiadania zezwolenia na wytwarzanie odpadów i odpowiednie gospodarowania nimi (tymczasowe magazynowanie na terenie Bazy Paliw powinno być uzgodnione z Kierownikiem Bazy Paliw). Zabronione jest pozbywanie się odpadów na całym terenie Bazy Paliw. Odzysk lub unieszkodliwienie może nastąpić tylko poza terenem Bazy Paliw.

21. Potwierdzenie:

Znam i rozumiem warunki zapisane w zezwoleniu. Zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz poinstruowania wszystkich pracowników oraz poddostawców o zagrożeniach i wymaganych zabezpieczeniach. Jednocześnie będę przestrzegał obowiązujące przy danej pracy przepisy nie ujęte w zezwoleniu	Wykonawca ..... tel. ....
Potwierdzam realizację ustaleń i zastosowanie środków zabezpieczających. Zobowiązuję się do przekazania niezbędnych informacji na zmianie roboczej	Kierownik robót ..... tel. ....
Zobowiązuję się do sprawdzenia zabezpieczenia pracy zgodnie z zapisami zezwolenia niniejszego protokołu.	Insp. techniczny ..... tel. ....
Zezwalam na wykonywanie pracy zgodnie z warunkami zapisanymi w niniejszym protokole..	Inspektor ppoż. ..... tel. ....
Zezwalam na wykonywanie pracy zgodnie z warunkami zapisanymi w niniejszym zezwoleniu.	Wystawiający ..... tel. ....

22. Przedłużenie okresu ważności zezwolenia

od ..... do .....	od ..... do .....
Podpis Wykonawcy	Podpis Wykonawcy
Podpis Kierownika robót	Podpis Kierownika robót
Podpis Inspektora ds. nadzoru	Podpis Inspektora ds. nadzoru